

CONTROL DE RUTINA CONTROL DE DESINFECCION RED 2025

ZONA NORTE

ZONA ABASTECIMIENTO: Z.A. ARNEDO **MES:** ABRIL

MUNICIPIO: ARNEDO **TIPO AGUA :** Red

ENTIDAD SINGULAR:

Punto de Muestreo (PM) 1. Calle Cdad de Elda
Punto de Muestreo (PM) 2. Calle Mayor
Punto de Muestreo (PM) 3. Paseo Constitución

PARÁMETROS "In Situ"											
día	hora (hh:mm)	Responsable análisis	PM	Cloro (mg/l)	Olor	Sabor	Color	pH	Turbidez (NTU)	Tª (°C)	Observaciones
01	12:50	OPERARIO	1	0,43	1	1	0	7,45	0,88	14,0	
02	11:30	OPERARIO	3	0,44	--	--	--	--	--	--	
03	9:20	OPERARIO	2	0,48	--	--	--	--	--	--	
04	9:40	OPERARIO	1	0,22	--	--	--	--	--	--	
05	9:45	OPERARIO	3	0,56	--	--	--	--	--	--	
06	9:15	OPERARIO	3	0,45	--	--	--	--	--	--	
07	10:20	OPERARIO	3	0,37	1	1	0	7,46	0,24	14,3	
08	10:20	OPERARIO	3	0,37	1	1	0	7,44	0,58	14,6	
09	16:45	OPERARIO	3	0,47	--	--	--	--	--	--	
10	8:30	OPERARIO	2	0,40	--	--	--	--	--	--	
11	8:30	OPERARIO	1	0,26	--	--	--	--	--	--	
12	8:56	OPERARIO	3	0,22	--	--	--	--	--	--	
13	8:56	OPERARIO	3	0,19	--	--	--	--	--	--	
14	12:35	OPERARIO	3	0,20	1	1	0	7,76	0,98	14,7	
15	11:15	OPERARIO	3	0,37	1	1	0	7,65	0,91	15,3	
16	10:15	OPERARIO	3	0,42	--	--	--	--	--	--	
17	8:50	OPERARIO	3	0,36	--	--	--	--	--	--	
18	7:50	OPERARIO	3	0,34	--	--	--	--	--	--	
19	8:12	OPERARIO	3	0,35	--	--	--	--	--	--	
20	7:54	OPERARIO	3	0,47	--	--	--	--	--	--	
21	8:58	OPERARIO	3	0,70	--	--	--	--	--	--	
22	10:10	OPERARIO	1	0,24	1	1	0	7,48	0,50	14,0	
23	11:15	OPERARIO	3	0,55	--	--	--	--	--	--	
24	9:45	OPERARIO	2	0,47	--	--	--	--	--	--	
25	10:00	OPERARIO	3	0,21	--	--	--	--	--	--	
26	10:50	OPERARIO	3	0,41	--	--	--	--	0,52	--	
27	11:50	OPERARIO	3	0,38	--	--	--	--	0,30	--	
28	9:25	OPERARIO	2	0,44	1	1	0	7,72	0,78	14,0	
29	13:00	OPERARIO	2	0,45	1	1	0	7,74	0,79	15,6	
30	13:00	OPERARIO	3	0,51	--	--	--	--	--	--	

Comprobado y conforme:

Fdo: Técnico Servicio

Nota: se sustituye nomenclatura para olor y sabor por unificar método cualitativo

Parámetro:	Método análisis/método empleado:	Valor paramétrico admisible:
Cloro libre	DPD / HACH Pocket colorimeter II	En Red (0,2-1,0) ppm
Olor	Proc. Organoléptico	No detectable
Sabor	Proc. Organoléptico	No detectable
Color	HANNA HI-727	0
Turbidez	HACH 2100-P	En Red ≤ 5 ntu
pH	HANNA HI-98107	>6,5<8,5

ZONA ABASTECIMIENTO: | Z.A. ARNEDO MES: ABRIL

MUNICIPIO: ARNEDO TIPO AGUA : Red

ENTIDAD SINGULAR:

día	hora (hh:mm)	Responsable del análisis	PARÁMETRO "In Situ" Cloro libre (mg/l)							Observaciones
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
01	12:10	OPERARIO				0,38	0,37			
02	10:45	OPERARIO			0,39			0,33		
03	9:05	OPERARIO			0,42				0,20	
04	9:10	OPERARIO	0,13				0,20			
05	9:45	OPERARIO		0,28		0,22				
06	11:30	OPERARIO		0,30		0,21				
07	11:40	OPERARIO	0,21		0,27					
08	11:00	OPERARIO				0,14	0,35			
09	16:30	OPERARIO			0,21			0,27		
10	8:00	OPERARIO			0,22				0,23	
11	8:00	OPERARIO	0,20				0,46			
12	10:35	OPERARIO		0,52		0,38				
13	11:15	OPERARIO		0,41		0,32				
14	12:00	OPERARIO	0,12	0,22	0,10					
15	11:00	OPERARIO		0,45		0,05	0,10			
16	10:40	OPERARIO			0,23			0,28	0,05	
17	10:30	OPERARIO			0,21					
18	13:15	OPERARIO		0,48			0,26			
19	10:30	OPERARIO	0,07	0,23		0,21				
20	11:40	OPERARIO		0,20		0,22				
21	11:45	OPERARIO	0,05		0,25					
22	10:00	OPERARIO	0,08			0,23	0,05			
23	11:30	OPERARIO	0,54		0,54			0,39		
24	10:00	OPERARIO			0,42				0,30	
25	9:30	OPERARIO	0,08	0,30	0,11		0,05			
26	10:40	OPERARIO		0,36		0,26				
27	11:40	OPERARIO		0,38		0,24				
28	8:15	OPERARIO	0,09	0,40	0,15	0,22				
29	9:45	OPERARIO				0,32	0,09			
30	13:00	OPERARIO			0,21			0,22		

P1=Zona Deportiva; P2=Zona Casco Antiguo; P3= Zona Pz Orenzana; P4=Zona Vía Crucis; P5=PI Renocal; P6=PI Planarresano; P7=PI Raposal

Comprobado y conforme:

Fdo: Técnico Servicio

Parámetro	Método análisis/ Equipo empleado	Valor paramétrico admisible
Cloro Libre	DPD	En Red (0.2-1) ppm
Olor / Sabor	Proc. organoléptico	No detectable
Color	Proc. organoléptico	Incoloro
Turbidez	HACH-Modelo 2100P	En Red ≤ 5 - NTU