

# CONTROL DE RUTINA

## CONTROL DE DESINFECCION RED 2025

**ZONA NORTE**

**ZONA ABASTECIMIENTO:**  **MES:**

**MUNICIPIO:**  **TIPO AGUA :**

**ENTIDAD SINGULAR:**

Punto de Muestreo (PM) 1. Calle Cdad de Elda  
Punto de Muestreo (PM) 2. Calle Mayor  
Punto de Muestreo (PM) 3. Paseo Constitución

| PARÁMETROS "In Situ" |              |                      |    |              |      |       |       |      |                |         |               |
|----------------------|--------------|----------------------|----|--------------|------|-------|-------|------|----------------|---------|---------------|
| día                  | hora (hh:mm) | Responsable análisis | PM | Cloro (mg/l) | Olor | Sabor | Color | pH   | Turbidez (NTU) | Tª (°C) | Observaciones |
| 01                   | 11:00        | OPERARIO             | 2  | 0,35         | 1    | 1     | 0     | 7,91 | 0,42           | 18,2    |               |
| 02                   | 10:30        | OPERARIO             | 3  | 0,23         | 1    | 1     | 0     | 8,03 | 0,36           | 18,3    |               |
| 03                   | 11:15        | OPERARIO             | 3  | 0,60         |      |       |       |      |                |         |               |
| 04                   | 11:35        | OPERARIO             | 2  | 0,82         |      |       |       |      |                |         |               |
| 05                   | 10:40        | OPERARIO             | 1  | 0,44         |      |       |       |      |                |         |               |
| 06                   | 11:30        | OPERARIO             | 3  | 0,48         |      |       |       |      |                |         |               |
| 07                   | 13:00        | OPERARIO             | 3  | 0,49         |      |       |       |      |                |         |               |
| 08                   | 16:15        | OPERARIO             | 2  | 0,49         | 1    | 1     | 0     | 7,93 | 0,35           | 19,7    |               |
| 09                   | 12:20        | OPERARIO             | 1  | 0,47         |      |       |       |      |                |         |               |
| 10                   | 12:40        | OPERARIO             | 2  | 0,51         | 1    | 1     | 0     | 8,19 | 0,44           | 19,6    |               |
| 11                   | 10:55        | OPERARIO             | 3  | 0,50         |      |       |       |      |                |         |               |
| 12                   | 9:40         | OPERARIO             | 1  | 0,44         |      |       |       |      |                |         |               |
| 13                   | 8:00         | OPERARIO             | 3  | 0,50         |      |       |       |      |                |         |               |
| 14                   | 13:30        | OPERARIO             | 3  | 0,42         |      |       |       |      |                |         |               |
| 15                   | 10:00        | OPERARIO             | 1  | 0,24         | 1    | 1     | 0     | 8,01 | 0,37           | 21,6    |               |
| 16                   | 11:00        | OPERARIO             | 3  | 0,39         | 1    | 1     | 0     | 8,04 | 0,35           | 21,3    |               |
| 17                   | 10:00        | OPERARIO             | 1  | 0,28         |      |       |       |      |                |         |               |
| 18                   | 12:20        | OPERARIO             | 3  | 0,53         |      |       |       |      |                |         |               |
| 19                   | 9:40         | OPERARIO             | 1  | 0,57         |      |       |       |      |                |         |               |
| 20                   | 12:40        | OPERARIO             | 3  | 0,67         |      |       |       |      |                |         |               |
| 21                   | 12:15        | OPERARIO             | 3  | 0,96         |      |       |       |      |                |         |               |
| 22                   | 12:30        | OPERARIO             | 2  | 0,69         | 1    | 1     | 0     | 7,93 | 0,25           | 18,9    |               |
| 23                   | 13:00        | OPERARIO             | 2  | 0,74         | 1    | 1     | 0     | 7,91 | 0,30           | 18,3    |               |
| 24                   | 10:30        | OPERARIO             | 3  | 0,97         |      |       |       |      |                |         |               |
| 25                   | 10:00        | OPERARIO             | 2  | 0,67         |      |       |       |      |                |         |               |
| 26                   | 11:00        | OPERARIO             | 1  | 0,50         |      |       |       |      |                |         |               |
| 27                   | 12:20        | OPERARIO             | 1  | 0,78         |      |       |       |      |                |         |               |
| 28                   | 11:40        | OPERARIO             | 1  | 0,70         |      |       |       |      |                |         |               |
| 29                   | 11:00        | OPERARIO             | 3  | 0,78         | 1    | 1     | 0     | 7,98 | 0,25           | 18,1    |               |
| 30                   | 12:00        | OPERARIO             | 2  | 0,90         | 1    | 1     | 0     | 8,09 | 0,25           | 17,8    |               |
|                      |              |                      |    |              |      |       |       |      |                |         |               |

Comprobado y conforme:

Fdo: Técnico Servicio

Nota: se sustituye nomenclatura para olor y sabor por unificar método cualitativo

| Parámetro:  | Método análisis/método empleado: | Valor paramétrico admisible: |
|-------------|----------------------------------|------------------------------|
| Cloro libre | DPD / HACH Pocket colorimeter II | En Red (0,2-1,0) ppm         |
| Olor        | Proc. Organoléptico              | No detectable                |
| Sabor       | Proc. Organoléptico              | No detectable                |
| Color       | HANNA HI-727                     | 0                            |
| Turbidez    | HACH 2100-P                      | En Red ≤ 5 ntu               |
| pH          | HANNA HI-98107                   | >6,5<8,5                     |

**ZONA ABASTECIMIENTO:**

Z.A. ARNEDO

**MES:**

SEPTIEMBRE

**MUNICIPIO:**

ARNEDO

**TIPO AGUA :**

Red

**ENTIDAD SINGULAR:**

| día | hora (hh:mm) | Responsable del análisis | PARÁMETRO "In Situ" Cloro libre (mg/l) |      |      |      |      |      |      | Observaciones |
|-----|--------------|--------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|     |              |                          | P1                                     | P2   | P3   | P4   | P5   | P6   | P7   |               |
| 01  | 10:30        | OPERARIO                 | 0,16                                   |      | 0,25 |      |      |      |      |               |
| 02  | 11:00        | OPERARIO                 |                                        | 0,22 |      | 0,13 |      |      |      |               |
| 03  | 10:30        | OPERARIO                 |                                        |      | 0,45 |      |      | 0,27 |      |               |
| 04  | 10:40        | OPERARIO                 |                                        |      | 0,43 |      |      |      | 0,43 |               |
| 05  | 10:20        | OPERARIO                 | 0,24                                   |      |      |      | 0,34 |      |      |               |
| 06  | 11:00        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,50 |      |      |      |               |
| 07  | 13:15        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,50 |      |      |      |               |
| 08  | 16:00        | OPERARIO                 | 0,15                                   |      |      | 0,47 |      |      |      |               |
| 09  | 8:30         | OPERARIO                 | 0,16                                   |      |      | 0,69 |      |      |      |               |
| 10  | 11:55        | OPERARIO                 |                                        |      | 0,35 |      |      | 0,38 |      |               |
| 11  | 10:40        | OPERARIO                 |                                        |      | 0,51 |      |      |      | 0,16 |               |
| 12  | 8:30         | OPERARIO                 | 0,23                                   |      |      | 0,50 |      |      |      |               |
| 13  | 8:40         | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,48 |      |      |      |               |
| 14  | 12:30        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,37 |      |      |      |               |
| 15  | 8:30         | OPERARIO                 | 0,24                                   |      |      | 0,35 |      |      |      |               |
| 16  | 11:50        | OPERARIO                 |                                        |      | 0,28 | 0,53 |      |      |      |               |
| 17  | 9:40         | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,47 |      | 0,25 |      |               |
| 18  | 11:35        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,71 |      |      | 0,18 |               |
| 19  | 9:20         | OPERARIO                 | 0,22                                   |      |      | 0,69 | 0,23 |      |      |               |
| 20  | 12:00        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,65 |      |      |      |               |
| 21  | 12:00        | OPERARIO                 |                                        | 0,88 |      | 0,90 |      |      |      |               |
| 22  | 10:00        | OPERARIO                 | 0,37                                   |      |      |      |      |      |      |               |
| 23  | 8:20         | OPERARIO                 | 0,47                                   |      | 0,62 |      | 0,25 |      |      |               |
| 24  | 9:30         | OPERARIO                 |                                        |      | 0,84 | 0,94 |      |      |      |               |
| 25  | 8:30         | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,71 |      |      |      |               |
| 26  | 11:20        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,60 |      |      |      |               |
| 27  | 12:00        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,83 |      |      |      |               |
| 28  | 11:00        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,75 |      |      |      |               |
| 29  | 10:45        | OPERARIO                 |                                        |      | 0,69 |      |      |      |      |               |
| 30  | 9:15         | OPERARIO                 | 0,52                                   |      |      | 0,94 |      |      | 0,52 |               |
|     |              |                          |                                        |      |      |      |      |      |      |               |

P1=Zona Deportiva; P2=Zona Casco Antiguo; P3= Zona Pz Orenzana; P4=Zona C/Pastores; P5=PI Renocal; P6=PI Planarresano; P7=PI Raposal

Comprobado y conforme:

Fdo: Técnico Servicio

| Parámetro    | Método análisis/ Equipo empleado | Valor paramétrico admisible |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Cloro Libre  | DPD                              | En Red (0.2-1) ppm          |
| Olor / Sabor | Proc. organoléptico              | No detectable               |
| Color        | Proc. organoléptico              | Incoloro                    |
| Turbidez     | HACH-Modelo 2100P                | En Red ≤ 5 - NTU            |