

CONTROL DE RUTINA

CONTROL DE DESINFECCION RED 2025

ZONA NORTE

ZONA ABASTECIMIENTO: MES:

MUNICIPIO: TIPO AGUA :

ENTIDAD SINGULAR:

Punto de Muestreo (PM) 1. Calle Cdad de Elda
Punto de Muestreo (PM) 2. Calle Mayor
Punto de Muestreo (PM) 3. Paseo Constitución

PARÁMETROS "In Situ"											
día	hora (hh:mm)	Responsable análisis	PM	Cloro (mg/l)	Olor	Sabor	Color	pH	Turbidez (NTU)	Tª (°C)	Observaciones
01	10:15	OPERARIO	3	0,78							
02	11:15	OPERARIO	3	0,82							
03	11:45	OPERARIO	3	0,99	1	1	0	8,00	0,21	17,1	
04	10:34	OPERARIO	2	0,60	1	1	0	7,98	0,21	12,9	
05	11:00	OPERARIO	3	0,84							
06	10:00	OPERARIO	2	0,62							
07	9:45	OPERARIO	1	0,59							
08	11:15	OPERARIO	3	0,60							
09	10:00	OPERARIO	3	0,68							
10	10:00	OPERARIO	1	0,68	1	1	0	7,96	0,29	12,7	
11	10:00	OPERARIO	1	0,58	1	1	0	7,93	0,29	14,7	
12	13:30	OPERARIO	3	0,81							
13	11:20	OPERARIO	2	0,87							
14	10:10	OPERARIO	1	0,77							
15	11:20	OPERARIO	3	0,74							
16	10:40	OPERARIO	3	0,76							
17	10:40	OPERARIO	3	0,77	1	1	0	7,95	0,52	14,6	
18	8:40	OPERARIO	3	0,54	1	1	0	7,85	0,39	14,7	
19	8:30	OPERARIO	3	0,56							
20	8:45	OPERARIO	2	0,79							
21	11:00	OPERARIO	1	0,69							
22	10:35	OPERARIO	3	0,58							
23	17:50	OPERARIO	3	0,59							
24	10:05	OPERARIO	2	0,69	1	1	0	7,97	0,22	13,0	
25	11:05	OPERARIO	2	0,60	1	1	0	8,00	0,82	12,3	
26	13:00	OPERARIO	3	0,61							
27	11:15	OPERARIO	2	0,63							
28	10:00	OPERARIO	1	0,52							
29	11:15	OPERARIO	3	0,70							
30	11:30	OPERARIO	3	0,72							

Comprobado y conforme:

Fdo: Técnico Servicio

Nota: se sustituye nomenclatura para olor y sabor por unificar método cualitativo

Parámetro:	Método análisis/método empleado:	Valor paramétrico admisible:
Cloro libre	DPD / HACH Pocket colorimeter II	En Red (0,2-1,0) ppm
Olor	Proc. Organoléptico	No detectable
Sabor	Proc. Organoléptico	No detectable
Color	HANNA HI-727	0
Turbidez	HACH 2100-P	En Red ≤ 5 ntu
pH	HANNA HI-98107	>6,5<8,5

ZONA ABASTECIMIENTO:
MES:

MUNICIPIO:
TIPO AGUA :

ENTIDAD SINGULAR:

PARÁMETROS "In Situ"						
día	hora (hh:mm)	Responsable análisis	Cloro (mg/l)	pH (uds.)	Turbidez (NTU)	Observaciones
01	10:15	PERSONAL ETAP	0,74		0,21	
02	11:15	PERSONAL ETAP	0,89		0,28	
03	8:50	PERSONAL ETAP	0,94		0,22	
04	8:45	PERSONAL ETAP	0,78		0,27	
05	8:40	PERSONAL ETAP	0,80		0,25	
06	9:00	PERSONAL ETAP	0,83		0,20	
07	9:00	PERSONAL ETAP	0,74		0,33	
08	11:00	PERSONAL ETAP	0,78		0,30	
09	17:45	PERSONAL ETAP	0,69		0,46	
10	8:45	PERSONAL ETAP	0,65		0,26	
11	9:00	PERSONAL ETAP	0,67		0,3	
12	17:50	PERSONAL ETAP	0,82		0,22	
13	9:00	PERSONAL ETAP	0,87	7,96	0,21	
14	11:15	PERSONAL ETAP	0,75		0,21	
15	11:20	PERSONAL ETAP	0,78		0,26	
16	10:40	PERSONAL ETAP	0,78		0,22	
17	11:30	PERSONAL ETAP	0,69		0,21	
18	9:00	PERSONAL ETAP	0,73		0,24	
19	9:15	PERSONAL ETAP	0,73		0,27	
20	8:45	PERSONAL ETAP	0,73		0,30	
21	9:00	PERSONAL ETAP	0,65		0,29	
22	9:40	PERSONAL ETAP	0,68		0,40	
23	17:50	PERSONAL ETAP	0,58		0,30	
24	9:00	PERSONAL ETAP	0,62		0,29	
25	8:40	PERSONAL ETAP	0,61		0,22	
26	17:30	PERSONAL ETAP	0,67	7,98	0,28	
27	9:15	PERSONAL ETAP	0,68		0,27	
28	11:40	PERSONAL ETAP	0,73		0,25	
29	11:15	PERSONAL ETAP	0,75		0,33	
30	11:30	PERSONAL ETAP	0,76		0,21	

Comprobado y conforme:

Fdo: Dpto Calidad de Aguas

Parámetro:	Método análisis/Equipo empleado:	Valor paramétrico admisible:
Cloro libre	DPD / HACH Pocket colorimeter II	Sal. ETAP/Depósito ≤1,0 ppm
Turbidez	HACH 2100-Q	Red ≤1,0 ppm
pH		En Red ≤ 5 ntu
		>6,5<8,5

ZONA ABASTECIMIENTO: Z.A. ARNEDO **MES:** NOVIEMBRE
MUNICIPIO: ARNEDO **TIPO AGUA :** Red
ENTIDAD SINGULAR:

			PARÁMETRO "In Situ" Cloro libre (mg/l)							Observaciones
día	hora (hh:mm)	Responsable del análisis	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
01	10:00	OPERARIO			0,73					
02	11:00	OPERARIO			0,86					
03	9:40	OPERARIO	0,70		0,82					
04	9:55	OPERARIO			0,78		0,72			
05	8:20	OPERARIO				0,74				
06	9:50	OPERARIO			0,60				0,56	
07	9:35	OPERARIO	0,65				0,56			
08	10:50	OPERARIO		0,66		0,69				
09	17:30	OPERARIO				0,79				
10	9:30	OPERARIO	0,62	0,71		0,67				
11	8:40	OPERARIO				0,67	0,59			
12	8:45	OPERARIO				0,70		0,60		
13	8:25	OPERARIO			0,78	0,83			0,66	
14	9:00	OPERARIO	0,78			0,73	0,69			
15	11:00	OPERARIO			0,76					
16	10:30	OPERARIO			0,74					
17	9:40	OPERARIO	0,50		0,67	0,70				
18	8:50	OPERARIO			0,57	0,68				
19	9:00	OPERARIO				0,67		0,79		
20	8:20	OPERARIO				0,82			0,69	
21	8:20	OPERARIO	0,65			0,59				
22	9:15	OPERARIO				0,67				
23	17:15	OPERARIO				0,66				
24	9:30	OPERARIO	0,68		0,49	0,75				
25	10:20	OPERARIO				0,55	0,55			
26	12:15	OPERARIO			0,51			0,52		
27	10:25	OPERARIO			0,45				0,29	
28	9:25	OPERARIO	0,64			0,70	0,63			
29	11:30	OPERARIO				0,72				
30	11:40	OPERARIO				0,74				

P1=Zona Deportiva; P2=Zona Casco Antiguo; P3= Zona Pz Orenzana; P4=Zona C/Pastores; P5=PI Renocal; P6=PI Planarresano; P7=PI Raposal

Comprobado y conforme:

Fdo: Técnico Servicio

Parámetro	Método análisis/ Equipo empleado	Valor paramétrico admisible
Cloro Libre	DPD	En Red (0.2-1) ppm
Olor / Sabor	Proc. organoléptico	No detectable
Color	Proc. organoléptico	Incoloro
Turbidez	HACH-Modelo 2100P	En Red ≤ 5 - NTU