

# CONTROL DE RUTINA CONTROL DE DESINFECCION RED 2026

ZONA NORTE

ZONA ABASTECIMIENTO: Z.A. ARNEDO

MES: ENERO

MUNICIPIO: ARNEDO

TIPO AGUA : Red

ENTIDAD SINGULAR:

Punto de Muestreo (PM) 1. Calle Cdad de Elda  
Punto de Muestreo (PM) 2. Calle Mayor  
Punto de Muestreo (PM) 3. Paseo Constitución

| PARÁMETROS "In Situ" |              |                      |    |              |      |       |       |      |                |         |               |
|----------------------|--------------|----------------------|----|--------------|------|-------|-------|------|----------------|---------|---------------|
| día                  | hora (hh:mm) | Responsable análisis | PM | Cloro (mg/l) | Olor | Sabor | Color | pH   | Turbidez (NTU) | Tª (°C) | Observaciones |
| 01                   | 13:15        | OPERARIO             | 3  | 0,82         |      |       |       |      |                |         |               |
| 02                   | 12:30        | OPERARIO             | 1  | 0,66         |      |       |       |      |                |         |               |
| 03                   | 13:00        | OPERARIO             | 3  | 0,66         |      |       |       |      |                |         |               |
| 04                   | 13:00        | OPERARIO             | 3  | 0,67         |      |       |       |      |                |         |               |
| 05                   | 12:30        | OPERARIO             | 2  | 0,68         |      |       |       |      |                |         |               |
| 06                   | 11:45        | OPERARIO             | 3  | 0,62         |      |       |       |      |                |         |               |
| 07                   | 12:00        | OPERARIO             | 3  | 0,60         |      |       |       |      |                |         |               |
| 08                   | 11:15        | OPERARIO             | 2  | 0,63         | 1    | 1     | 0     | 7,80 | 0,31           | 10,7    |               |
| 09                   | 10:00        | OPERARIO             | 2  | 0,60         | 1    | 1     | 0     | 7,79 | 0,52           | 12,9    |               |
| 10                   | 10:45        | OPERARIO             | 3  | 0,63         |      |       |       |      |                |         |               |
| 11                   | 11:45        | OPERARIO             | 3  | 0,61         |      |       |       |      |                |         |               |
| 12                   | 9:55         | OPERARIO             | 1  | 0,48         | 1    | 1     | 0     | 7,94 | 0,45           | 8,7     |               |
| 13                   | 9:40         | OPERARIO             | 1  | 0,64         | 1    | 1     | 0     | 7,95 | 0,38           | 9,8     |               |
| 14                   | 12:05        | OPERARIO             | 2  | 0,60         |      |       |       |      |                |         |               |
| 15                   | 12:00        | OPERARIO             | 2  | 0,65         |      |       |       |      |                |         |               |
| 16                   | 9:50         | OPERARIO             | 3  | 0,60         |      |       |       |      |                |         |               |
| 17                   | 11:30        | OPERARIO             | 3  | 0,62         |      |       |       |      |                |         |               |
| 18                   | 11:30        | OPERARIO             | 3  | 0,63         |      |       |       |      |                |         |               |
| 19                   | 8:30         | OPERARIO             | 3  | 0,62         | 1    | 1     | 0     | 7,98 | 0,09           | 11,6    |               |
| 20                   | 10:10        | OPERARIO             | 3  | 0,71         | 1    | 1     | 0     | 7,93 | 0,27           | 12,0    |               |
| 21                   | 10:45        | OPERARIO             | 3  | 0,64         |      |       |       |      |                |         |               |
| 22                   | 9:55         | OPERARIO             | 2  | 0,62         |      |       |       |      |                |         |               |
| 23                   | 9:45         | OPERARIO             | 1  | 0,50         |      |       |       |      |                |         |               |
| 24                   | 11:30        | OPERARIO             | 3  | 0,63         |      |       |       |      |                |         |               |
| 25                   | 12:00        | OPERARIO             | 3  | 0,70         |      |       |       |      |                |         |               |
| 26                   | 10:20        | OPERARIO             | 3  | 0,50         | 1    | 1     | 0     | 8,00 | 0,21           | 12,8    |               |
| 27                   | 10:30        | OPERARIO             | 2  | 0,58         | 1    | 1     | 0     | 7,99 | 0,36           | 11,0    |               |
| 28                   | 9:05         | OPERARIO             | 3  | 0,74         |      |       |       |      |                |         |               |
| 29                   | 11:10        | OPERARIO             | 2  | 0,46         |      |       |       |      |                |         |               |
| 30                   | 10:00        | OPERARIO             | 1  | 0,47         |      |       |       |      |                |         |               |
| 31                   | 12:10        | OPERARIO             | 3  | 0,80         |      |       |       |      |                |         |               |

Comprobado y conforme:

Fdo: Técnico Servicio

Nota: se sustituye nomenclatura para olor y sabor por unificar método cualitativo

| Parámetro:  | Método análisis/método empleado: | Valor paramétrico admisible: |
|-------------|----------------------------------|------------------------------|
| Cloro libre | DPD / HACH Pocket colorimeter II | En Red (0,2-1,0) ppm         |
| Olor        | Proc. Organoléptico              | No detectable                |
| Sabor       | Proc. Organoléptico              | No detectable                |
| Color       | HANNA HI-727                     | 0                            |
| Turbidez    | HACH 2100-P                      | En Red ≤ 5 ntu               |
| pH          | HANNA HI-98107                   | >6,5<8,5                     |

**ZONA ABASTECIMIENTO:** 
**MES:**

**MUNICIPIO:** 
**TIPO AGUA :**

**ENTIDAD SINGULAR:**

| PARÁMETROS "In Situ" |              |                      |              |           |                |               |
|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| día                  | hora (hh:mm) | Responsable análisis | Cloro (mg/l) | pH (uds.) | Turbidez (NTU) | Observaciones |
| 01                   | 14:30        | OPERARIO             | 0,71         |           | 0,30           |               |
| 02                   | 9:00         | OPERARIO             | 0,64         |           | 0,10           |               |
| 03                   | 11:30        | OPERARIO             | 0,65         |           | 0,14           |               |
| 04                   | 11:40        | OPERARIO             | 0,61         |           | 0,11           |               |
| 05                   | 11:30        | OPERARIO             | 0,60         |           | 0,12           |               |
| 06                   | 11:15        | OPERARIO             | 0,58         | 7,70      | 0,13           |               |
| 07                   | 10:30        | OPERARIO             | 0,57         |           | 0,29           |               |
| 08                   | 12:00        | OPERARIO             | 0,64         |           | 0,41           |               |
| 09                   | 8:45         | OPERARIO             | 0,56         |           | 0,55           |               |
| 10                   | 11:20        | OPERARIO             | 0,60         |           | 0,32           |               |
| 11                   | 12:05        | OPERARIO             | 0,64         |           | 0,19           |               |
| 12                   | 8:50         | OPERARIO             | 0,67         |           | 0,50           |               |
| 13                   | 8:45         | OPERARIO             | 0,67         |           | 0,21           |               |
| 14                   | 9:00         | OPERARIO             | 0,57         |           | 0,19           |               |
| 15                   | 9:10         | OPERARIO             | 0,57         |           | 0,15           |               |
| 16                   | 8:50         | OPERARIO             | 0,60         |           | 0,11           |               |
| 17                   | 11:50        | OPERARIO             | 0,65         |           | 0,17           |               |
| 18                   | 11:40        | OPERARIO             | 0,68         |           | 0,20           |               |
| 19                   | 10:45        | OPERARIO             | 0,74         |           | 0,14           |               |
| 20                   | 9:20         | OPERARIO             | 0,65         |           | 0,15           |               |
| 21                   | 9:00         | OPERARIO             | 0,65         |           | 0,23           |               |
| 22                   | 8:50         | OPERARIO             | 0,59         | 7,90      | 0,28           |               |
| 23                   | 8:40         | OPERARIO             | 0,56         |           | 0,20           |               |
| 24                   | 11:50        | OPERARIO             | 0,66         |           | 0,17           |               |
| 25                   | 12:10        | OPERARIO             | 0,71         |           | 0,16           |               |
| 26                   | 9:20         | OPERARIO             | 0,50         |           | 0,13           |               |
| 27                   | 9:15         | OPERARIO             | 0,49         |           | 0,15           |               |
| 28                   | 8:45         | OPERARIO             | 0,51         |           | 0,15           |               |
| 29                   | 9:30         | OPERARIO             | 0,48         |           | 0,22           |               |
| 30                   | 9:55         | OPERARIO             | 0,47         |           | 0,29           |               |
| 31                   | 11:40        | OPERARIO             | 0,73         |           | 0,30           |               |

Comprobado y conforme:

Fdo: Dpto Calidad de Aguas

| Parámetro:  | Método análisis/Equipo empleado: | Valor paramétrico admisible:                |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Cloro libre | DPD / HACH Pocket colorimeter II | Sal. ETAP/Depósito ≤1,0 ppm<br>Red ≤1,0 ppm |
| Turbidez    | HACH 2100-Q                      | En Red ≤ 5 ntu                              |
| pH          |                                  | >6,5<8,5                                    |

**ZONA ABASTECIMIENTO:**

Z.A. ARNEDO

**MES:**

ENERO

**MUNICIPIO:**

ARNEDO

**TIPO AGUA :**

Red

**ENTIDAD SINGULAR:**

| día | hora (hh:mm) | Responsable del análisis | PARÁMETRO "In Situ" Cloro libre (mg/l) |      |      |      |      |      |      | Observaciones |
|-----|--------------|--------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|     |              |                          | P1                                     | P2   | P3   | P4   | P5   | P6   | P7   |               |
| 01  | 13:30        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,79 |      |      |      |               |
| 02  | 8:40         | OPERARIO                 | 0,66                                   |      |      | 0,67 |      |      |      |               |
| 03  | 11:00        | OPERARIO                 | 0,53                                   |      |      | 0,64 |      |      |      |               |
| 04  | 11:00        | OPERARIO                 | 0,63                                   |      |      | 0,65 |      |      |      |               |
| 05  | 10:40        | OPERARIO                 | 0,54                                   |      |      | 0,64 | 0,56 |      |      |               |
| 06  | 10:30        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,64 |      |      |      |               |
| 07  | 10:15        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,59 |      | 0,63 |      |               |
| 08  | 10:55        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,63 |      |      | 0,43 |               |
| 09  | 8:20         | OPERARIO                 | 0,59                                   |      | 0,51 | 0,61 |      |      |      |               |
| 10  | 11:00        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,60 |      |      |      |               |
| 11  | 12:00        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,62 |      |      |      |               |
| 12  | 9:45         | OPERARIO                 | 0,52                                   | 0,72 |      | 0,65 |      |      |      |               |
| 13  | 8:20         | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,65 | 0,67 |      |      |               |
| 14  | 8:20         | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,50 |      |      | 0,44 |               |
| 15  | 8:20         | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,57 |      | 0,53 |      |               |
| 16  | 8:20         | OPERARIO                 | 0,47                                   |      | 0,44 | 0,68 |      |      |      |               |
| 17  | 11:20        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,63 |      |      |      |               |
| 18  | 11:20        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,65 |      |      |      |               |
| 19  | 9:05         | OPERARIO                 | 0,60                                   |      | 0,60 | 0,68 |      |      |      |               |
| 20  | 9:00         | OPERARIO                 |                                        |      | 0,66 | 0,60 |      |      |      |               |
| 21  | 8:20         | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,64 |      |      | 0,38 |               |
| 22  | 8:15         | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,56 |      | 0,55 |      |               |
| 23  | 8:20         | OPERARIO                 | 0,59                                   |      |      | 0,63 | 0,51 |      |      |               |
| 24  | 11:20        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,64 |      |      |      |               |
| 25  | 11:50        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,70 |      |      |      |               |
| 26  | 8:30         | OPERARIO                 | 0,54                                   |      | 0,52 | 0,61 |      |      |      |               |
| 27  | 8:30         | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,55 | 0,56 |      |      |               |
| 28  | 8:15         | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,58 |      | 0,49 |      |               |
| 29  | 9:10         | OPERARIO                 |                                        |      | 0,40 | 0,43 |      |      | 0,32 |               |
| 30  | 8:20         | OPERARIO                 | 0,50                                   |      |      | 0,48 |      |      |      |               |
| 31  | 12:00        | OPERARIO                 |                                        |      |      | 0,75 |      |      |      |               |

P1=Zona Deportiva; P2=Zona Casco Antiguo; P3= Zona Pz Orenzana; P4=Zona C/Pastores; P5=PI Renocal; P6=PI Planarresano; P7=PI Raposal

Comprobado y conforme:

Fdo: Técnico Servicio

| Parámetro    | Método análisis/ Equipo empleado | Valor paramétrico admisible |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Cloro Libre  | DPD                              | En Red (0.2-1) ppm          |
| Olor / Sabor | Proc. organoléptico              | No detectable               |
| Color        | Proc. organoléptico              | Incoloro                    |
| Turbidez     | HACH-Modelo 2100P                | En Red ≤ 5 - NTU            |