

CONTROL DE RUTINA

CONTROL DE DESINFECCION RED 2026

ZONA NORTE

ZONA ABASTECIMIENTO: Z.A. ARNEDO

MES: FEBRERO

MUNICIPIO: ARNEDO

TIPO AGUA : Red

ENTIDAD SINGULAR:

Punto de Muestreo (PM) 1. Calle Cdad de Elda
Punto de Muestreo (PM) 2. Calle Mayor
Punto de Muestreo (PM) 3. Paseo Constitución

PARÁMETROS "In Situ"											
día	hora (hh:mm)	Responsable análisis	PM	Cloro (mg/l)	Olor	Sabor	Color	pH	Turbidez (NTU)	Tª (°C)	Observaciones
01	10:55	OPERARIO	3	0,88							
02	9:35	OPERARIO	1	0,60	1	1	0	7,78	0,33	8,8	
03	10:55	OPERARIO	2	0,48	1	1	0	7,78	0,27	8,9	
04	9:55	OPERARIO	3	0,65							
05	13:30	OPERARIO	2	0,50							
06	9:40	OPERARIO	1	0,51							
07	12:00	OPERARIO	3	0,76							
08	12:55	OPERARIO	3	0,80							
09	9:55	OPERARIO	2	0,67	1	1	0	7,,86	0,34	11,7	
10	9:40	OPERARIO	,1,	0,57	1	1	0	7,86	0,33	10,1	
11	11:40	OPERARIO	3	0,75							
12	11:40	OPERARIO	2	0,75							
13	9:35	OPERARIO	1	0,64							
14	12:30	OPERARIO	3	0,69							
15	12:55	OPERARIO	3	0,62							
16	10:25	OPERARIO	3	0,44	1	1	0	7,81	0,42	12,9	
17	9:15	OPERARIO	3	0,53	1	1	0	7,78	0,31	12,6	
18	9:30	OPERARIO	3	0,50							
19	10:00	OPERARIO	3	0,56							
20	9:40	OPERARIO	1	0,43							
21	15:50	OPERARIO	3	0,42							
22	14:20	OPERARIO	3	0,44							
23	9:40	OPERARIO	1	0,46	1	1	0	7,90	0,35	11,1	
24	9:40	OPERARIO	1	0,51	1	1	0	7,92	0,51	11,0	
25	10:00	OPERARIO	3	0,74							
26	10:45	OPERARIO	2	0,59							
27	10:40	OPERARIO	1	0,57							
28	12:00	OPERARIO	3	0,66							

Comprobado y conforme:

Fdo: Técnico Servicio

Nota: se sustituye nomenclatura para olor y sabor por unificar método cualitativo

Parámetro:	Método análisis/método empleado:	Valor paramétrico admisible:
Cloro libre	DPD / HACH Pocket colorimeter II	En Red (0,2-1,0) ppm
Olor	Proc. Organoléptico	No detectable
Sabor	Proc. Organoléptico	No detectable
Color	HANNA HI-727	0
Turbidez	HACH 2100-P	En Red ≤ 5 ntu
pH	HANNA HI-98107	>6,5<8,5

ZONA ABASTECIMIENTO:
MES:

MUNICIPIO:
TIPO AGUA :

ENTIDAD SINGULAR:

PARÁMETROS "In Situ"						
día	hora (hh:mm)	Responsable análisis	Cloro (mg/l)	pH (uds.)	Turbidez (NTU)	Observaciones
01	12:00		0,62		0,26	
02	8:55		0,56		0,30	
03	9:05		0,51		0,21	
04	8:45		0,50		0,34	
05	8:50		0,49		0,25	
06	9:00		0,38		0,30	
07	12:00		0,79		0,23	
08	12:25		0,64		0,36	
09	9:00		0,64		0,27	
10	8:40		0,58		0,24	
11	8:30		0,45		0,27	
12	9:45		0,63	7,79	0,30	
13	8:35		0,67		0,27	
14	11:00		0,60		0,27	
15	11:40		0,53		0,42	
16	8:55		0,53		0,35	
17	9:55		0,52		0,29	
18	9:10		0,56		0,28	
19	8:40		0,46		0,30	
20	8:30		0,40		0,41	
21	14:40		0,40		0,34	
22	14:50		0,42		0,32	
23	10:40		0,57		0,29	
24	8:55		0,59		0,29	
25	8:40		0,69		0,28	
26	8:35		0,59	7,90	0,29	
27	8:55		0,61		0,30	
28	11:50		0,61		0,30	

Comprobado y conforme:

Fdo: Dpto Calidad de Aguas

Parámetro:	Método análisis/Equipo empleado:	Valor paramétrico admisible:
Cloro libre	DPD / HACH Pocket colorimeter II	Sal. ETAP/Depósito ≤1,0 ppm Red ≤1,0 ppm
Turbidez	HACH 2100-Q	En Red ≤ 5 ntu
pH		>6,5<8,5

ZONA ABASTECIMIENTO:

Z.A. ARNEDO

MES:

FEBRERO

MUNICIPIO:

ARNEDO

TIPO AGUA :

Red

ENTIDAD SINGULAR:

día	hora (hh:mm)	Responsable del análisis	PARÁMETRO "In Situ" Cloro libre (mg/l)							Observaciones
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
01	11:35	OPERARIO				0,69				
02	9:25	OPERARIO	0,58			0,70				
03	8:30	OPERARIO		0,56		0,66				
04	9:20	OPERARIO			0,45	0,59		0,51		
05	8:30	OPERARIO				0,51			0,36	
06	9:30	OPERARIO	0,43				0,47			
07	10:50	OPERARIO		0,69		0,73				
08	10:55	OPERARIO		0,70		0,82				
09	8:40	OPERARIO	0,67		0,72	0,72				
10	8:20	OPERARIO	0,60	0,64		0,66				
11	8:20	OPERARIO			0,48	0,55		0,41		
12	11:30	OPERARIO				0,74			0,42	
13	9:25	OPERARIO	0,61			0,57				
14	10:30	OPERARIO		0,61		0,88				
15	12:40	OPERARIO		0,62		0,62				
16	9:50	OPERARIO	0,53			0,58				
17	8:50	OPERARIO		0,61	0,42	0,59				
18	8:20	OPERARIO				0,66			0,38	
19	9:40	OPERARIO		0,36	0,55	0,53		0,49		
20	9:30	OPERARIO	0,45				0,41			
21	13:10	OPERARIO		0,37		0,38				
22	14:15	OPERARIO		0,52		0,51				
23	9:20	OPERARIO	0,48	0,56		0,57				
24	9:20	OPERARIO	0,49			0,60				
25	9:10	OPERARIO			0,49	0,70		0,44		
26	10:30	OPERARIO				0,66			0,49	
27	9:30	OPERARIO	0,52			0,59				
28	11:40	OPERARIO				0,62				

P1=Zona Deportiva; P2=Zona Casco Antiguo; P3= Zona Pz Orenzana; P4=Zona C/Pastores; P5=PI Renocal; P6=PI Planarresano; P7=PI Raposal

Comprobado y conforme:

Fdo: Técnico Servicio

Parámetro	Método análisis/ Equipo empleado	Valor paramétrico admisible
Cloro Libre	DPD	En Red (0.2-1) ppm
Olor / Sabor	Proc. organoléptico	No detectable
Color	Proc. organoléptico	Incoloro
Turbidez	HACH-Modelo 2100P	En Red ≤ 5 - NTU